

Jelenia Góra, 2017-04-19

Powiat Jeleniogórski

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

w Jeleniej Górze

ul.Podchorążych 15

58-506 JELENIA GÓRA

OD.6630.15/2017

ODPIS PROTOKOŁU NR 15/2017

NARADY KOORDYNACYJNEJ DOTYCZĄCEJ USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

Naradę przeprowadzono w formie tradycyjnego spotkania zainteresowanych podmiotów oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na wniosek: BIOKLAR Zakład Budowy Oczyszczalni Ścieków mgr inż.Jarosław Podolski
dotyczący dokumentacji: **sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej**
zlokalizowanej na terenie: **Mała Kamienica**

Uczestnicy narady:

Lp.	Nazwa branży	Przedstawiciel
1.	Gminny System Wodociągów i Kanalizacji KAMIENICA sp. z o.o.	Ryszard Kirsch
2.	ORANGE Polska S.A.	Marek Jawornicki
3.	TAURON Dystrybucja S.A.	Leszek Brzostowski
4.	Telefonia DIALOG S.A.	Krystian Wateha

pod przewodnictwem: **Krzysztofa Preisnera**

po przeanalizowaniu dokumentacji zajęli stanowisko z uwagami zamieszczonymi w protokole:

1. Znaki geodezyjne, grawimetryczne i magnetyczne podlegają ochronie prawnej.
W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia należy zlecić jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich wznowienie.

2. Opiniujemy projekt na następujących warunkach:

-w przypadkach skrzyżowań, zbliżeń lub kolizji inwestycji z urządzeniami telekomunikacyjnymi należy wystąpić do ORANGE Polska Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze w Wałbrzychu, ul.Długa 60, 58-309 Wałbrzych o wydanie warunków na zabezpieczenie lub przebudowę urządzeń telekomunikacyjnych,

-verte-

-w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela OPL,

-przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej www.Orange.pl (obsługa klienta/formularze),

-każde wejście na infrastrukturę własności OPL bez złożonego wniosku o nadzór właścicielski, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszystkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

Marek Jawornicki / ORANGE Polska S.A.

3. Zbliżenia i skrzyżowania projektowanej sieci (przyłącza) z istniejącymi urządzeniami linii elektroenergetycznych wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż 3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN i 10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic. Należy zachować minimalne odległości od istniejących fundamentów słupów energetycznych tj: 1m od słupów linii nN i 2m od słupów linii SN. Wszystkie prace w pobliżu i na istniejących urządzeniach energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych Oddziału, Regionu Jelenia Góra (tel.75 889 1520)

O nadzór służb energetycznych należy wystąpić pisemnie na minimum 30 dni przed rozpoczęciem prac, załączając mapę ze wskazanym miejscem nadzoru, powołując się na datę i numer opinii z narady koordynacyjnej.

Leszek Brzostowski / TAURON Dystrybucja S.A.

Podpis przewodniczącego narady koordynacyjnej:

z up. STAROSTY

Krzysztof Preisner
Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
w Jeleniej Górze